



181212051124

检测报告

报告编号: AHAC-HJ2101194

项目名称 歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司委托检测

委托单位 歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司

检测类别 环境检测

报告日期 2021年01月25日

安徽奥创环境检测有限公司



报告说明

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章和签发人签字（或签章）无效。
- 2、本报告不得涂改、增删。
- 3、本报告未经本公司同意不得作为广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 4、未经本公司同意，不得部分复制本报告；复制件需重新加盖本公司“检验检测专用章”确认。
- 5、委托方若对本报告有异议，须在报告收到之日起十五日内向本公司书面提出，逾期不予受理。
- 6、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过相关标准规定的时效期均不再做留样。
- 7、本公司对送检样品的检测数据负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 8、除客户声明并支付档案管理费以外，本次检测的检测报告及所有技术档案保存期限为六年。

安徽奥创环境检测有限公司

地址：阜阳市经济技术开发区纬三路行政事业楼4号楼3、4、5层

邮编：236000

电话：0558-2229700

传真：0558-2229700

网址：www.ahac2015.com

项目信息

项目名称	歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司委托检测
项目地址	歙县循环经济园区纬一路一号
受检单位名称	歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司
样品类型	废水
样品状态	完好
采样时间	2021.01.15
实验室分析时间	2021.01.15-2021.01.21

检测结果

表1 废水水质检测结果

检测项目	采样日期	检测结果			参考限值
		第一次 (09:40)	第二次 (11:30)	第三次 (13:50)	
pH值(无量纲)	2021.01.15	6.99	7.04	7.02	6-9
化学需氧量(mg/L)	2021.01.15	223	243	232	500
五日生化需氧量(mg/L)	2021.01.15	110	126	120	300
氨氮(mg/L)	2021.01.15	4.48	4.76	4.60	45
色度(倍)	2021.01.15	8	8	8	64
总汞(mg/L)	2021.01.15	0.00004L	0.00004L	0.00008	0.005
总砷(mg/L)	2021.01.15	0.0259	0.0218	0.0212	0.3
总铅(mg/L)	2021.01.15	0.0194	0.00525	0.00498	0.5
总镉(mg/L)	2021.01.15	0.00028	0.00066	0.00088	0.05
总铬(mg/L)	2021.01.15	0.0387	0.0362	0.0361	1.5
六价铬(mg/L)	2021.01.15	0.004L	0.004L	0.004L	0.5
石油类(mg/L)	2021.01.15	0.79	0.75	0.59	20
悬浮物(mg/L)	2021.01.15	14	28	20	400
备注	1、采样方法: 瞬时采样 2、“L”表示检测结果低于方法检出限; 3、参考限值为客户提供。				

检测信息

表 2 检测项目、检测方法 & 检出限

检测项目	检测方法	方法检出限
pH 值	便携式 pH 计法 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2002)	---
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989	---
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	0.04μg/L
总砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.12μg/L
总铅		0.09μg/L
总镉		0.05μg/L
总铬		0.11μg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L
石油类	水质 石油类和动植物的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	0.06mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
备注	“方法检出限”栏标注“---”表示不涉及到检出限。	

表 3 检测过程中主要使用仪器设备名称、型号和编号

仪器设备名称	仪器设备型号	公司编号
多参数水质测定仪	HQ40D	AC-114-1
酸度计(PH 计)	PHSJ-4A	AC-088-2
生化培养箱	SPX-250B-Z	AC-032-1
可见分光光度计	721G	AC-008-4
原子荧光光度计	PF32	AC-003-1
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	AC-144-1
红外分光测油仪	OIL460	AC-006-1
电子天平(万分之一)	ALC-210.4	AC-031-1

*****报告结束*****



编制: 李辰辰 审核: 张红

批准: 李辰辰 日期: 2021.11.18